

# Typgodkännandebevis

0193/98

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan-och Bygglagen (2010:900), PBL

## Blücher golvbrunnar modell Drain Multi och Multi 3K

### Innehavare

BLÜCHER SWEDEN AB, Box 965, 391 29 Kalmar.

Organisationsnummer: 5562075464.

Tel: 0480-44 47 00, fax: 0480-44 47 09.

E-post: [me@blucher.se](mailto:me@blucher.se) hemsida: [www.blucher.se](http://www.blucher.se)

### Produkt

Golvbrunnar tillverkade av rostfritt stål eller syrafast rostfritt stål. Golvbrunnar levereras med bottenutlopp (B) eller sidoutlopp (S). Modellerna med (L) är försedda med fast överdel medan övriga är försedda med justerbar överdel. Vidare är modellerna med (I) försedda med sidoinlopp med DN 32 eller 40 mm. Galler Square/Circle har belastningsklass K3.

Anslutning mot tätskikt sker med hjälp av klämring som fixeras med skruvar.

Blücher Drain MULTI (Domestic) har sido- eller bottenutlopp med DN 50, DN 75 eller DN 110.

Blücher Drain MULTI (WaterLine) har sido- eller bottenutlopp med DN 75.

### Avsedd användning

Golvbrunnar avsedda för avledning av spillvatten och för montering i trä - eller betongbjälklag med golvbeläggning av matta eller klinker.

3K-modellerna är endast avsedda för klinkerbeläggning.

### Handelsnamn

Blücher Drain MULTI (Domestic, 206): 50B, 50S, 75S, 75SI, 75B, 75BI, 75BL, 110S och 110B.

Blücher Drain MULTI (WaterLine, 206-3K): 75S 3K och 75B 3K.

### Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för spillvatten

6:641, 1:a och sista meningen i 2:a stycket

Utformning

6:644, 1:a meningen och 2:a stycket

### Tillhörande handlingar

Installationsanvisning Drain Multi, daterad 2013-03.

### Kontroll

Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2005-10-17 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Ref nr. 13. Kontrollorgan: DTI, Dansk Teknologisk Institut.

### Kontroll fortsättning

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkring som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

### Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:  
Blücher Metall A/S, Blüchersvej 3 DK-7480 Vildbjerg, Danmark.

### Märkning

Produkterna skall vid fabrik försees med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

#### Märkning på produkt:

Innehavare

**BLÜCHER**

#### Märkning på emballage:

Boverkets inregistrerade varumärke  
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer  
Produktens typbeteckning  
Typgodkännandets nummer  
Löpande tillverkningsnummer/datum  
Kontrollorgan

**†**  
**SP Certifiering 1002**  
*Se under punkten handelsnamn*  
**0193/98**  
**nr/datum**  
**DTI**

### Bedömningsunderlag

Rapport nr. 6400–34551-2, 270-0-0141, 270-1-0734D-50, 270-8-0005-51 och 247284-1 från DTI, Dansk Teknologisk Institut.  
Rapport nr. 7312035–03 från LGA, Tyskland.

### Kommentarer

Monteringsanvisningar skall levereras med golvbrunnar.

Golvbrunnarna är provade och uppfyller kraven i enlighet med SS-EN 1253-1.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2009-03-18.



### **Giltighetstid**

Godkännandet gäller t.o.m. 2020-01-19.

Ett typgodkännande upphör att gälla när produkten skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

### **SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering**

Ingvar Pettersson

Marcus Tillman